

Газовый котел

KAPPA R



Руководство по
установке, эксплуатации
и техобслуживанию

Раздел, предназначенный для Пользователя, находится в конечной части руководства

 **BIASI**

The logo consists of a red stylized letter 'B' shape followed by the word "BIASI" in a bold, black, sans-serif font.

Установку прибора должен осуществлять квалифицированный персонал в соответствии с действующими Техническими условиями, а также с национальным и местным законодательством

Кроме того, необходимо выполнять указания по безопасности, установке, техобслуживанию и эксплуатации, приведенные в настоящем руководстве.

Указания по утилизации прибора (Европейская директива 2002/96/EC)


В конце срока службы прибора ЕГО НЕОБХОДИМО УТИЛИЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ, как предусмотрено действующим законодательством.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выбрасывать его вместе с бытовыми отходами.

Его можно сдать в центры раздельного сбора отходов, при их наличии, или дистрибуторам, предоставляющим такую услугу.

Раздельная утилизация предотвращает потенциальную опасность для окружающей среды и для здоровья. Кроме того, она позволяет получать многие повторно перерабатываемые материалы, предоставляя значительную экономическую и энергетическую выгоду.

На приборе нанесен следующий символ раздельной утилизации, предусмотренный европейской директивой.





**CERTIFICATO N.
CERTIFICATE N.** **9190.BIAS**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITA' DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY SYSTEM OPERATED BY

BIASI SPA

VIA L. BIASI 1 - 37135 VERONA (VR)

UNITA' OPERATIVE
OPERATIVE UNITS

VIA L. BIASI 1 - 37135 VERONA (VR)

E' CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2000

PER LE SEGUENTI ATTIVITA'
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES


Commercializzazione di: caldaie murali, caldaie in ghisa, caldaie in acciaio ad uso civile, gruppi termici, radiatori e corpi caldaia in ghisa, radiatori in alluminio, scaldabagni e bollitori per la produzione di acqua calda sanitaria, radiatori arredobagno, apparecchi per il condizionamento, elementi, corpi caldaia e getti vari in ghisa per conto terzi
Trading of: wall hung gas boilers, cast iron boilers, steel boilers, cast iron boilers with installed burner, cast iron radiators and cast iron body blocks, aluminium radiators, gas water heaters and free standing storage tanks, towel radiators, air conditioners, cast iron boiler sections, cast iron body blocks and castings for oem customers

Riferirsi al manuale della qualità per l'applicabilità dei requisiti della norma ISO 9001:2000
Refer to quality manual for details of applications to ISO 9001:2000 requirements

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO
PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA' E DI GESTIONE DELLE AZIENDE

*THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS
OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF COMPANY QUALITY AND MANAGEMENT SYSTEM*

PRIMA EMISSIONE <i>FIRST ISSUE</i>	EMISSIONE CORRENTE <i>CURRENT ISSUE</i>	DATA SCADENZA <i>EXPIRY DATE</i>
2006-11-10	2006-11-10	2009-11-09



IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY

SINCERT

EA: 18

ISO 9001:2000
SGQ N°050A, SGQ N°006D,
SCR N°005F, SSI N°00G,
PRD N°005G

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza annuale e al riesame completo del Sistema di Qualità con periodicità triennale secondo le procedure dell'IMQ

The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment of the entire Quality System within three years according to IMQ rules

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation
of management system
Certification Bodies



www.cisa.com

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

CISQ is a member of



INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

Уважаемый покупатель,

благодарим вас за выбор нашей продукции. Вы приобрели простое, качественное изделие с высокими эксплуатационными показателями, способное удовлетворять ваши требования комфорта.

Перед его эксплуатацией просим вас внимательно прочитать это руководство и придерживаться, в частности, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ПРАВИЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

Кроме того, рекомендуем доверять его обслуживание Службе техпомощи Biasi, имеющей специальную подготовку для выполнения его техобслуживания и применяющей, в случае необходимости, фирменные запасные части.

Это руководство является составной частью прибора. Его следует бережно хранить для дальнейшей консультации или передать другим владельцам или пользователям оборудования.

С уважением,

Руководство компании

GARANZIA

На оборудование **KAPPA R** распространяется СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, начиная с момента ее подтверждения Службой техпомощи.

СООТВЕТСТВИЕ

Приборы **KAPPA R** соответствуют:

- Директива по газовым приборам 90/396/EEC
- Директива по КПД 92/42/EEC
- Директива по низкому напряжению 73/23/EEC
- Директива по электромагнитной совместимости 89/336/EEC
- Энергетический КПД ☆☆
- классификация "низкотемпературных котлов"



Заводской номер смотри на табличке с техническими данными.

Руководство компании

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	Стр. 6
ЗАПРЕТЫ	“ 6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ	Стр. 7
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	“ 7
ИДЕНТИФИКАЦИЯ	“ 8
КОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ	“ 9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	“ 10
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР - ДАТЧИКИ	“ 11
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	“ 12
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ	“ 13

УСТАНОВКА

ПОЛУЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Стр. 15
ГАБАРИТЫ И ВЕС	“ 15
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	“ 16
ПОМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ	“ 16
НОВАЯ УСТАНОВКА ИЛИ УСТАНОВКА ВЗАМЕН ДРУГОГО ПРИБОРА	“ 17
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	“ 17
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА	“ 18
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	“ 19
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА	“ 20
ВЫБРОС ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ВСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА	
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОРЕНИЯ	“ 21
ЗАПОЛНЕНИЕ И СЛИВ СИСТЕМЫ	“ 22
ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	“ 23
ПРОВЕРКА	“ 24
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ НА G30/G31 (СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ)	“ 26

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА	Стр. 28
НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ	“ 29

ЭКСПЛУАТАЦИЯ (ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ	Стр. 30
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	“ 32
ПЛАНОВАЯ ЧИСТКА	“ 32
ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ	“ 33



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- БЕЗОПАСНОСТЬ
- Распаковав прибор, убедитесь в его сохранности и в комплектности поставки. Если вы обнаружили какие-то несоответствия заказу, то обратитесь в торговую организацию, продавшую прибор.
 - Установку прибора должен осуществить персонал, обладающий профессиональной подготовкой, и работающий в соответствии с действующим национальным и местным законодательством, а также с указаниями, приведенными в руководстве, входящем в комплект прибора.
 - Прибор необходимо использовать по предусмотренному назначению. Компания BIASI не несет ответственности за ущерб, нанесенный людям, животным и имуществу в связи с ошибками в установке, регулировке, техобслуживании прибора, а также в случае его эксплуатации не по назначению.
 - При обнаружении утечек воды отключите прибор от сети электропитания, перекройте подачу воды и немедленно обратитесь в Службу техпомощи или к профессионально подготовленному персоналу.
 - Периодически проверяйте, чтобы рабочее давление гидравлического контура находилось в пределах 1 - 1,5 бар. В противном случае обратитесь в Службу техпомощи или к профессионально подготовленному персоналу.
 - В случае продолжительного бездействия прибора необходимо выполнить, по крайне мере, следующие операции:
 - Переведите главный выключатель прибора и общий выключатель системы в выключенное положение.
 - Закройте краны подачи топлива и воды отопительной системы
 - Если имеется опасность замерзания, опорожните отопительную и санитарную систему.
 - Руководство является неотъемлемой частью прибора, поэтому оно должно ВСЕГДА сопровождать его, даже в случае передачи другому владельцу или пользователю, или же его установки на другую систему. Руководство необходимо хранить бережно. В случае его порчи или утери можно заказать другой экземпляр в Службе техпомощи.
 - **Рекомендуется выполнять техобслуживание прибора не реже одного раза в два года.**



ЗАПРЕТЫ

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выполнять регулировку прибора детям или недееспособным людям без посторонней помощи.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать такие электрические устройства или приборы, как выключатели, электробытовые приборы, и т.д. при наличии запаха топлива или его несгоревших частиц. В таком случае следует:
 - Проверить помещение, открыв окна и двери
 - Перекрыть отсекающее устройство топлива
 - Немедленно вызвать Службу техпомощи или профессионально квалифицированный персонал.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** прикасаться к прибору, стоя босиком, или если у вас мокрые ноги или другие части тела.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выполнять технические работы или чистку, предварительно не отключив прибор от сети электропитания переключением общего выключателя системы и общего выключателя прибора в выключенное положение.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** вносить изменения в предохранительные или регулировочные устройства прибора при отсутствии разрешения и указаний изготовителя прибора.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** тянуть, отсоединять, перекручивать электрокабели, выходящие из прибора, даже если они не подключены к сети электропитания.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** закупоривать или уменьшать размеры вентиляционных отверстий, имеющихся в помещении установки и на приборе (при их наличии). Вентиляционные отверстия необходимы для правильного сгорания топлива.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** оставлять емкости с воспламеняющимися веществами в помещении, где установлен прибор.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выбрасывать упаковочный материал, так как он может быть источником потенциальной опасности. Поэтому, его необходимо перерабатывать в соответствии с указаниями действующего законодательства.

ОПИСАНИЕ

Приборы **KAPPA R** - это тепловые генераторы на горячей воде, разработанные и выпущенные для включения в отопительные системы. Они вырабатывают тепло только тогда, когда того требуют потребители, поэтому они работают на основе логики "полного выключения", что позволяет не тратить энергию напрасно и снизить стоимость эксплуатации.

Они состоят из теплообменного корпуса из чугуна EN GJL200 высокого качества и увеличенной толщины, и из двойной изоляции - вокруг корпуса и внутри обшивки, с целью сокращения шума и рассеяния тепла. Открытая камера сгорания и короб для сбора и отвода продуктов сгорания, оборудованное предохранительным устройством от возможных возвратов отработавшего газа, определяют классификацию котла как "тип B11BS". Многопламенная горелка, выполненная из теплостойкой стали, оснащена пусковым факелом периодического действия, обеспечивающим автоматическое воспламенение, а также устройством контроля пламени ионизацией.

На заводе приборы подготовлены для работы на газу G20 (метан), а в комплект поставки входят форсунки, необходимые для их переоборудования для работы на G30/G31 (сжиженный нефтяной газ).

На передней и верхней панели имеются выемки, облегчающие их открытие.

Электрические, предохранительные и регулировочные устройства расположены на панели управления, элегантно сочетающейся с обшивкой.

Могут сочетаться с дистанционным водонагревателем (дополнительно) с использованием "электрического комплекта" (принадлежность), который надо заказать отдельно. Дистанционный водонагреватель должен обладать техническими и эксплуатационными характеристиками, соответствующими характеристикам используемого с ним котла, кроме того, он должен быть оборудован регулировочным термостатом.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Приборы Biasi **KAPPA R** оборудованы следующими предохранительными устройствами:

- Предохранительный тепловой термостат срабатывает, вызывая предохранительную остановку, если температура воды превышает предел 110°C.
- Термостат выброса продуктов сгорания срабатывает, вызывая предохранительную остановку, если обнаруживается возврат продуктов сгорания в дымовыпускной короб.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Срабатывание предохранительных устройств свидетельствует о потенциально опасной неполадке прибора, поэтому следует немедленно обращаться в Службу техпомощи.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Прибор можно идентифицировать при помощи:

- Таблички с техническими данными прикрепленной к обшивке
- Таблички корпуса, прикрепленной к передней части корпуса.




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Вывод из строя, удаление, отсутствие таблички с техническими данными, а также все то, что не позволяет точно идентифицировать изделие, затрудняет любые операции по установке и техобслуживанию.

STRUTTURA COMPONENTI PRINCIPALI

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



- 1** Панель с органами управления
- 2** Передняя панель
- 3** Приборы контроля пламени
- 4** Смотровое отверстие пламени
- 5** Запальный электрод
- 6** Точка отбора давления на горелке
- 7** Горелка
- 8** Датчик обнаружения пламени
- 9** Сливной кран котла
- 10** Корпус котла

- 11** Гильзы для датчиков
- 12** Дымовыпускной короб
- 13** Термостат продуктов сгорания
- 14** Прямая труба систем
- 15** Труба подачи газа
- 16** Обратная труба систем
- 17** Газовый клапан
- 18** Боковая панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПИСАНИЕ	КАРРА						
	18 R	27 R	35 R	44 R	53 R	61 R	
Вид топлива	G20 - G30/31						
Страна/страны назначения	РОССИЯ						
Категория прибора	II2H3+						
Тип прибора	B11BS						
Макс. номинальная тепловая мощность (Qn)	19,0	29,5	38,0	48,0	58,0	68,0	кВт
Макс. полезная мощность (Pn)	17,4	27	34,6	43,7	52,6	61,6	кВт
Полезный КПД при Pn	91,8	91,8	91,3	91,0	90,8	90,7	%
Полезный КПД при 30% Pn (Tm=50°C)	91,2						%
Полезный КПД при 30% Pn (Tm=40°C)	91,2						%
Температура продуктов сгорания (ΔT)	70	82,5	83	100	88	95	°C
Необходимая тяга	0,05 ÷ 0,1						мбар
CO ₂ (*)	5,1	6,1	5,3	6,4	5,7	6,1	%
CO (*)	< 50						p.p.m.
Потери у дымохода при включенной горелке	5,8	5,8	6,6	6,7	6,6	6,7	%
Потери у обшивки	2,4	2,4	2,1	2,3	2,6	2,6	%
Потери у дымохода при выключеной горелке	0,9	0,8	0,7	0,8	0,9	1	%
Максимальная допустимая температура	110						°C
Рабочая температура (диапазон)	18÷78						°C
Минимальная температура возврата	37						°C
Максимальное рабочее давление "PMS"	4						бар
Электрическое питание	230~50						Volt~Hz
Максимальная поглощаемая электрическая мощность	25						W
Степень электрической защиты	X0D						IP
КЛАСС Nox	1						
ИЗД. 92/42/EEC (кол. звездочек)	2						n°
Классификация	Низкотемпературный котел						
Массовая пропускная способность продуктов сгорания	15,4	20,1	29,6	31,2	42,1	46,2	g/s
Диаметр муфты дымохода	130	130	150	150	180	180	mm
Потеря нагрузки со стороны воды (ΔT 10°C)	29	67	123	238	350	450	мбар
Потеря нагрузки со стороны воды (ΔT 15°C)	20	34	71	150	210	290	мбар
Потеря нагрузки со стороны воды (ΔT 20°C)	14	18	32	62	96	140	мбар
Объем воды в котле	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	l
Элементы	3	4	5	6	7	8	n°


(*) Значения получены с G20 (метан), параметры относятся к 0% остаточного O₂ в продуктах сгорания и при давлении 1013 бар.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР - ДАТЧИКИ


- 1 Гильза для датчиков котла, в которой содержатся:
 - Датчик термостата котла (TC)
 - Датчик предохранительного термостата (TST)
 - Датчик термометра котла (TMC)
- 2 Сливной кран

MI Подача систем

RI Возврат систем



ПАНЕЛЬ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ



Ip Главный выключатель со световой сигнализацией

TST Предохранительный тепловой термостат с ручным восстановлением работоспособности

TMC Термометр котла

TC Терmostat котла


SBB Сигнальная лампа блокировки горелки

SBS Сигнальная лампа предохранительной блокировки
(температура воды или продуктов сгорания)

TF Ручное восстановление работоспособности термостата продуктов сгорания


PSB Кнопка разблокировки горелки

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ



Ip	Главный выключатель
TС	мостат котла
TST	Предохранительный тепловой термостат
TF	Термостат продуктов сгорания
PSB	Кнопка разблокировки горелки
AP	Приборы горелки
SBB	Сигнальная лампа блокировки горелки
SAE	Сигнальная лампа наличия электропитания
SBS	Сигнальная лампа предохранительной блокировки (температура воды или продуктов сгорания)

M	Клеммная колодка панели
SR	Датчик обнаружения пламени
EA	Запальний електрод
VG	Газовый клапан
TA	Термостат помещения
CI	Рециркуляционный насос системы
IG	Главный выключатель




- Ip** Главный выключатель
TC Термостат котла
TST Предохранительный тепловой термостат
TF Термостат продуктов сгорания
PSB Кнопка разблокировки горелки
AP Приборы горелки
SBB Сигнальная лампа блокировки горелки
SAE Сигнальная лампа наличия электропитания
SBS Сигнальная лампа предохранительной
блокировки (температура воды или продуктов
сгорания)
- TA** Термостат помещения
CI Рекиркуляционный насос системы

ПОЛУЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Приборы **KAPPA R** поставляются в неразобранном виде на деревянном поддоне, и защищаются картоном и деревянной решеткой.

В полиэтиленовом пакете (A), находящемся внутри упаковки, поставляется следующий материал:


- Руководство по установке, эксплуатации и техобслуживанию
- Сертификат гидравлического испытания
- Каталог запасных частей
- Форсунки с соответствующей идентификационной этикеткой для переоборудования на G30/G31 (сжиж. нефтяной газ).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Использовать надлежащее оборудование и средства защиты от несчастных случаев как при распаковке, так и при перемещении прибора.
- Руководство является составной частью прибора, поэтому его рекомендуется прочитать перед установкой и вводом прибора в эксплуатацию. Его следует бережно хранить для дальнейшей консультации, или передать другому владельцу или пользователю.

DIMENSIONI E PESO



Габариты и вес	KAPPA						
	18 R	27 R	35 R	44 R	53 R	61 R	
L	450	500	600	750	750	800	mm
P				640			mm
H				850			mm
Вес нетто	85	100	115	130	145	165	kg

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ


Распаковав прибор, его перемещение осуществляется надлежащим оборудованием. Если перемещение должно выполняться вручную, то действуйте следующим образом:

- Удалите переднюю панель (1) для облегчения операций захвата и перемещения.
- Отвинтите четыре винта (2), прикрепляющих прибор к поддону
- Наклоните прибор и захватите его в точках (A).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Используйте средства безопасности и не превышайте максимальный вес, поднимаемый человеком.
- Не пользуйтесь дымоудаляющим коробом в качестве захвата для перемещения.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выбрасывать упаковочный материал, так как он может быть источником потенциальной опасности. Поэтому, его необходимо перерабатывать в соответствии с указаниями действующего законодательства.


НАКЛОНЯТЬ



ПОМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ

Помещение установки должно всегда соответствовать требованиям технических условий и действующего законодательства, и оно должно быть оборудовано вентиляционными отверстиями необходимых размеров.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СВОБОДНЫХ ЗОН



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Убедитесь, что степень электрической защиты прибора соответствует характеристикам помещения установки.
- Учитывайте пространство, необходимое для получения доступа к предохранительным и регулировочным устройствам и для выполнения операций по техобслуживанию.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать приборы KAPPA R вне помещений, потому что они не предназначены для данного типа установки.

НОВАЯ УСТАНОВКА ИЛИ УСТАНОВКА ВЗАМЕН ДРУГОГО ПРИБОРА

Во время установки прибора необходимо проверить следующее:

- Старый дымоход, в случае его использования, должен быть пригодным для нового прибора и для НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ продуктов сгорания. Его размеры должны быть определены, и он должен быть изготовлен в соответствии с нормами. Он должен быть как можно более прямолинейным, герметичным, изолированным, не иметь закупориваний или сужений, и должен обеспечивать необходимую тягу (смотри таблицу с техническими данными)(*)
- Электрическая система должна быть выполнена квалифицированным персоналом с соблюдением специальных норм
- Линия подачи топлива и топливной бак, при его наличии, должны быть выполнены в соответствии со специальными нормами в этой области
- Расширительный бак должен полностью справляться с расширением текущей среды, содержащейся в системе
- Система должна быть промытая, очищенная от шлама и отложений. Из нее следует выпустить воздух и проверить гидравлические уплотнения.
- Необходимо предусмотреть систему обработки, если вода для питания или восстановления уровня обладает нестандартными характеристиками.

Ниже приводятся два эталонных параметра для нормальной воды:

- pH=6-8
- Общая жесткость ≤ 35°F.

(*) Компания BIASI не отвечает за ущерб, вытекающий из неправильного выполнения системы выброса продуктов сгорания или из постоянного долива воды в котел.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Приборы **KAPPA R** зработаны и выпускаются для включения в отопительные системы.

На рисунке приводятся характеристики гидравлических соединений:

MI Подача системы ($\varnothing 1^{\text{m}}$ нар. рез.)

RI Возврат системы ($\varnothing 1^{\text{m}}$ нар. рез.)


Отметка подключения	KAPPA						
	18 R	27 R	35 R	44 R	53 R	61 R	
A	130	95	110	175	90	55	mm

ПРИМЕЧАНИЕ


В целях оптимизации функционирования прибора во время его работы необходимо обеспечивать минимальную подачу воды, составляющую около 25% от общей подачи при $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$.

При необходимости использовать подходящий противоконденсатный насос.

При непрерывной работе температура воды обратного контура должна быть $\geq 37^{\circ}\text{C}$.



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



- 1 Отсекающие клапаны
 2 Рекиркуляционные насосы
 3 Прямые клапаны
 4 Подающий коллектор
 5 Обратный коллектор
 6 Расширительный бак
 7 Автоматический воздушный клапан
 8 Предохранительный клапан
 9 Редуктор давления
 10 Фильтр / смягчитель
 11 Противоконденсатный насос (при наличии)
 12 Сливы
 13 Дистанционный водонагреватель (дополнительно)

- MI** Подача системы
RI Возврат системы
IAF Вход холодной санитарной воды
UAC Выход горячей санитарной воды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Слив предохранительного клапана необходимо подключить к системе отвода. Компания BIASI не несет ответственность за возможные затопления, вызванные срабатыванием предохранительного клапана.
- В системах, заправленных антифризом, необходимо предусмотреть гидравлические отключающие устройства.
- Выбор и установка компонентов системы являются обязанностью установщика, который должен соблюдать действующее законодательство и правила хорошей технической практики.
- Расширительный бак отопительного контура должен полностью компенсировать расширение текучей среды, содержащейся в системе, и иметь предварительное давление 1,5 бар
 В случае систем с открытым баком следует обеспечивать минимальный напор 10 метров.

ПРИМЕЧАНИЕ: установите воздушный клапан (7) в самой верхней точке системы.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В приборах **KAPPA R** необходимо подключить к клеммной колодке в панели управления кабель питания, термостат помещения (TA) и рециркуляционный насос системы (CI). Такие подключения должен выполнить установщик или профессионально подготовленный персонал. Чтобы получить доступ к клеммной колодке панели управления выполните следующее:



- Удалите верхнюю (1) и переднюю (2) обшивки
- Удалите два винта (3), закрывающие панель управления, и поверните переднюю часть (4)
- Пропустите кабели (5) электрического питания, рециркуляционного насоса системы и термостата помещения через отверстия, подготовленные в задней части обшивки прибора и панели управления.

Используйте необходимые кабельные муфты с защитой от разрыва.

- Выполните подключения к клеммной колодке (M) так, как указано на рисунке.

Выполнив подключения, установите все детали на место, выполняя описанные выше операции в обратной последовательности.

ПРИМЕЧАНИЕ: если устанавливается "дистанционный водонагреватель" (дополнительно) и используется "электрический комплект" (принадлежность), необходимо обращаться также к электрическим схемам, поставляемым вместе с водонагревателем и комплектом.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Следует обязательно:

- Установить термомагнитный, всеполюсный выключатель (разъединитель линии), соответствующий нормам EN
- Соблюдать подключение L (фаза) – N (нейтраль)
- Длина заземляющего проводника должна превышать длину проводников L (фаза) - N (нейтраль) не менее, чем на 2 см
- Для выполнения любых работ электрического плана необходимо ссылаться на электрические схемы
- Выполнить подключения к исправной системе заземления (*).
- **НЕ** использовать водопроводные трубы для заземления прибора.

(*) Компания BIASI не отвечает за возможный ущерб, вызванный незаземлением прибора и несоблюдением указаний, приведенных на электрических схемах.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

Подключение приборов **KAPPA AG R** к подаче газа, как G20 (метан), так и G30/G31 (сжиженный нефтяной газ), необходимо выполнить с соблюдением действующих правил установки.

Перед выполнением подключения необходимо убедиться в том, что:

- тип газа соответствует газу, для которого подготовлен прибор
- трубопроводы были тщательно очищены, и в них нет отходов обработки.

Рекомендуется установить фильтр необходимых размеров.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Система подачи газа должна соответствовать производительности прибора, и должна быть оборудована всеми предохранительными и контрольными устройствами, предусмотренными действующими нормами.
- По завершении установки убедитесь в герметичности выполненных соединений.



ВЫБРОС ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ВСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОРЕНИЯ

Дымоотводящую трубу необходимо выполнить в соответствии с действующими нормами и законодательством. Она должна состоять из жестких труб, выдерживающих высокие температуры, воздействие конденсата и механическое действие. Она должна быть герметичной.



Отметка подключения	КАПРА						
	18 R	27 R	35 R	44 R	53 R	61 R	
A	170	215	255	300	340	415	mm
B	280	285	345	450	410	385	mm
Ø	130	130	150	150	180	180	kg

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- Приборы **KAPPA AG R** оснащены термостатом выброса продуктов сгорания, расположенным внутри дымовыпускного короба. При обнаружении возвратов продуктов сгорания он немедленно останавливает работу прибора.
- В данной конфигурации прибор забирает воздух для поддержания горения из помещения, где он установлен. Помещение **ДОЛЖНО БЫТЬ ОБОРУДОВАНО** вентиляционными отверстиями, выполненными в соответствии с техническими условиями.
- Неизолированные дымоотводящие трубы являются источниками потенциальной опасности.
- Дымоход (1)** должен иметь правильные размеры с учетом низкой температуры продуктов сгорания, и должен обеспечивать необходимую тягу (смотри таблицу с техническими данными).
- Дымоходы (1) и дымоотводящие трубы (2) неправильного размера или неисправные могут привести к образованию конденсата, отрицательно сказаться на параметрах сгорания, и создавать шум.**
- Уплотнения в точках соединения необходимо выполнить из материалов, выдерживающих температуру не менее 250°C (например, замазка, мастика, составы на основе силикона).
- Запрещается закупоривать или уменьшать размеры вентиляционных отверстий.

ЗАПОЛНЕНИЕ И СЛИВ СИСТЕМЫ

Приборы серии **KAPPA R HE** оснащены кранами для заполнения и слива системы, поэтому такие краны необходимо предусмотреть в момент установки. Поэтому, на возвратной линии прибора следует предусмотреть необходимую систему заполнения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

прибор не оборудован системами для сброса воздуха. Если системы расположены ниже генератора, то обеспечьте автоматический выпуск воздуха в самой верхней точке системы (генератор/система).





Перед началом операций по заполнению и сливу системы следует:

- Перевести общий выключатель (IG) системы и главный выключатель (Ip) панели управления в положение "выключено"

ЗАПОЛНЕНИЕ

- Убедитесь, что сливной кран закрыт
- Проверьте, что предварительное давление установленного расширительного бака составляет **1,5 бар**
- Откройте отсекающие устройства гидравлической системы и медленно заполните, вплоть до определения по манометру значения **1,5 бар** в **холодном состоянии**.
- Закройте отсекающие устройства гидравлической системы.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В случае систем с открытым баком следует обеспечивать минимальный напор 10 метров.

СЛИВ

- Убедитесь, что отсекающие устройства гидравлической системы закрыты
- Подключите сливной кран и откройте его.



ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Перед вводом прибора в эксплуатацию необходимо проверить следующее:

- что топливные краны и отсекающие краны отопительной системы открыты
- Давление гидравлического контура в холодном состоянии находится в пределах 1 - 1,5 бар, и что из системы выпущен воздух
- Предварительное давление расширительного бака составляет 1,5 бар
- Электрические подключения были правильно выполнены
- Отводы продуктов сгорания и отверстия для всасывания воздуха для поддержания горения были выполнены надлежащим образом.


Для ввода прибора в эксплуатацию:

- Отрегулируйте термостат помещения на нужную температуру (~20 °C)
- Переведите общий выключатель (IG) системы и главный выключатель (Ip) панели управления в положение "включено"
- Настройте термостат котла (TC) так, как показано на рисунке. Прибор выполнит операции запуска и останется включенным до достижения заданной температуры.



В случае возникновения неисправности при воспламенении или работе горелка выполнит "ОСТАНОВКУ С БЛОКИРОВКОЙ".

- Красная сигнальная лампа (SBB) "горит" в случае блокировки горелки
- Красная сигнальная лампа (SBS) "горит" в случае срабатывания термостата продуктов сгорания (TF) или предохранительного теплового термостата (TST).



В случае невоспламенения, вызванного блокировкой горелки, красная лампа (SBB) горит, для восстановления условий запуска необходимо:

- Подождать прибл. 1 минуту
- Нажать кнопку разблокировки горелки (PSB)
- Подождать новое выполнение всей процедуры запуска, вплоть до воспламенения факела.

В случае блокировки ввиду срабатывания термостата продуктов сгорания, красная лампа (SBS) горит, для восстановления условий запуска:


- Снимите колпак с термостата продуктов сгорания (TF)
- Нажать кнопку ручного восстановления работоспособности
- Подождите, пока не выполняются операции запуска.

ВАЖНО

В случае многократного срабатывания термостата продуктов сгорания убедитесь, что трубопровод отвода продуктов сгорания не засорен, и что он был правильно выполнен.

В случае блокировки ввиду срабатывания предохранительного теплового термостата, красная лампа (SBS) горит, и термометр котла (TMC) ($T \geq 110^{\circ}\text{C}$), для восстановления условий запуска:


- Подождите, пока температура котла не опустится ниже 75°C
- Снимите колпак (1) с предохранительного теплового термостата (TST)
- Нажмите шток ручного восстановления работоспособности (2)
- Подождите, пока не выполняются операции запуска.




ПРОВЕРКА

После выполнения запуска убедитесь, что прибор выключится и, затем, снова включится:

- Когда изменится регулировка термостата котла (TC)
- Переводя общий выключатель (IG) системы и главный выключатель (Ip) панели управления в положение "включено" и/или "выключено".
- Изменяя настройку терmostата помещения.




Убедитесь, что рециркуляционный насос свободно вращается.



Если все эти условия были удовлетворены, запустите прибор и выполните анализ продуктов сгорания (см. таблицу технических данных).

Отверстие для забора анализируемым продуктов сгорания необходимо выполнить на прямолинейном участке дымоотводящей трубы, на расстоянии не менее двух диаметров от выхода прибора (смотри действующие нормы).



ЗАВОДСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

Приборы **KAPPA R** поставляются подготовленными для работы на газу G20 (метан), как указано на табличке газа, прикрепленной к прибору. На заводе они были отрегулированы в соответствии со значениями, приведенными в таблице (с допуском $\pm 5\%$).


Параметры	Газ - метан G20						
	18 R	27 R	35 R	44 R	53 R	61 R	
Низший индекс Воббе	45,7						
Номинальное давление питания	20						
Главная горелка:	количество форсунок	2	3	4	5	6	
	диаметр форсунок	2,55					
Форсунка пускового факела	1 x 0,45						
Подача газа	2	3,1	4	5,1	6,1	7,2	
	-	-	-	-	-	-	
Давление на форсунках	13,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,6	
Давление медленного воспламенения	4						

Ссыльные данные: Температура - 15°C; Давление - 1013 мбар.

Регулировку необходимо проверить или снова выполнить после проведения любых работ по техобслуживанию или после замены газового клапана, этой операцией должны заниматься исключительно Служба техпомощи или квалифицированный персонал.


Для выполнения заводской регулировки выполните следующее:

- Ослабьте винты точек отбора давления (1) горелки (2) и газового клапана, и подключите к ним манометр.
- Введите прибор в эксплуатацию так, как описано в главе "Первый ввод в эксплуатацию"
- Убедитесь, что давление подачи газа в точке (2) составляет **20 мбар**.



Регулировка медленного воспламенения

- Снимите защитную пробку (3) и поворачивайте расположенный под ней регулятор медленного воспламенения до тех пор, пока манометр, подключенный к точке отбора давления (1), не будет показывать значение **4 мбар**
- Установите защитную пробку (3) на место.



Регулировка давления на форсунках

- Во время работы прибора на максимальной мощности удалите винт (4) и поворачивайте регулятор давления до тех пор, пока манометр, подключенный к точке отбора давления (1), не будет показывать значение, указанное в таблице.
- Отсоедините манометры и снова установите винты в точки отбора давления (1) и (2).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Осуществив регулировку, выполните анализ продуктов сгорания.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ НА G30/G31 (СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ)


Приборы **KAPPA R** поставляются готовыми для работы на газу G20 (метан). Они могут быть переоборудованы с газа G20 (метан) на G30/G31 (сжиженный нефтяной газ), используя форсунки, входящие в комплект поставки прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Переоборудование должны выполнять только Служба техпомощи или квалифицированный персонал, даже если прибор уже установлен.

ЗАМЕНА ФОРСУНОК

- Переведите общий выключатель (IG) системы и главный выключатель (Ip) панели управления в положение "выключено"
- Закройте отсекающий кран топлива
- Откройте переднюю панель прибора




Форсунки горелки

- Отвинтите форсунки (1) горелки и замените их форсунками для G30/G31 (сжиженный нефтяной газ), устанавливая также алюминиевые уплотнения (2).

Форсунка пускового факела


- Отсоедините газовую трубку пускового факела (3) как от газового клапана, так и от опорной пластины (4)
- Аккуратно выньте форсунку пускового факела (5) из гнезда (6), используя небольшую отвертку или другой инструмент (форсунка не завинчена), и замените ее форсункой для G30/G31 (сжиженный нефтяной газа), входящей в комплект поставки.
- Установите горелку на место, выполняя описанные выше операции в обратной последовательности, и убедитесь в герметичности соединений.



ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ


Для работы на газу G30/G31 (сжиженный нефтяной газ) необходимо отключить регулятор давления газового клапана, выполняя следующие операции:

- Отвинтите винт (7) и надежно затяните регулятор давления
- Установите винт (7) на место.



ПРИМЕЧАНИЕ


Давление подачи газа регулируется при помощи регулятора (8), установленного на линии подачи топлива. Регулятор низкого давления должен быть расположен вблизи прибора и иметь необходимые размеры.



РЕГУЛИРОВКА


Для регулировки выполните следующее:

- Ослабьте винты точек отбора давления (1) горелки (2) и газового клапана, и подключите к ним манометры.
- Введите прибор в эксплуатацию так, как описано на странице 22
- Убедитесь, что давление подачи газа в точке (2) составляет **29 мбар** (G30) или **37 мбар** (G31).




Регулировка медленного воспламенения

- Снимите защитную пробку (3) и поворачивайте расположенный под ней регулятор медленного воспламенения до тех пор, пока манометр, подключенный к точке отбора давления (1), не будет показывать значение **11 мбар**
- Установите защитную пробку на место (3).



Регулировка давления на форсунках

- Во время работы прибора на максимальной мощности поворачивайте регулятор давления (8), установленный на линии подачи газа, до тех пор, пока манометр, подключенный к точке отбора давления (1), не будет показывать значение, указанное в таблице.
- Отсоедините манометры и снова установите винты в точки отбора давления (1) и (2).



Параметры	18 R	27 R	35 R	44 R	53 R	61 R	
Низший индекс Воббе	G30						MJ/m ³
	G31						MJ/m ³
Номинальное давление питания	G30		28-30				мбар
	G31		37				мбар
Главная горелка:	количество форсунок	2	3	4	5	6	7
	диаметр форсунок	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50
Форсунка пускового факела			1 x 0,25				n° x Ø mm
Подача газа	G30	1,5	2,3	3	3,8	4,6	5,4
	G31	1,5	2,3	3	3,7	4,5	5,3
Давление на форсунках	G30	27,5	27,8	26,5	27	27	27,5
	G31	35	35,5	35,6	35,3	35,5	35,5
Давление медленного воспламенения				11			мбар

Ссылочные данные: Температура - 15°C; Давление - 1013 мбар.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Осуществив регулировку, выполните анализ продуктов сгорания, после чего установите новую идентификационную табличку для G30/G31 (сжиженный нефтяной газ), входящую в комплект поставки, и удалите установленную на заводе табличку G20 (метан).


ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Периодическое техобслуживание - это обязательство, предусмотренное по закону, которое необходимо выполнить для обеспечения безопасности, производительности и долговечности прибора.

Внутреннюю чистку прибора и удаление отложений, вызванных сгоранием, с теплообменных поверхностей необходимо выполнять **не реже одного раза два года**. Это необходимое условие в целях снижения потребления и выброса в атмосферу загрязняющих веществ, а также для поддержания эксплуатационных характеристик.

Перед началом операций по техобслуживанию и/или чистке следует:


- Перевести общий выключатель (IG) системы и главный выключатель (Ip) панели управления в положение "выключено"
- Закрыть отсекающие краны топлива.



НАРУЖНАЯ ЧИСТКА

Чистку обшивки прибора можно выполнять при помощи тряпок, смоченных в мыльной воде. При наличии стойких пятен смочите тряпку 50% водным раствором денатурированного спирта или специальными моющими средствами.

Завершив чистку, тщательно высушите прибор.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не пользуйтесь абразивными средствами, бензином или скипидаром.

ВНУТРЕННЯЯ ЧИСТКА


Демонтаж обшивки

- Откройте и снимите верхнюю (1) и переднюю (2) панель обшивки.



Демонтаж и чистка горелки

- Отвинтите гайку (3) и отсоедините газовый электроклапан от линии питания.
- Ослабьте крепежные гайки (4) горелки (5) и снимите ее.
- Осторожно очистите горелку, используя щетку или ершик.
- Проверьте износ горелки и при необходимости замените поврежденные трубы.



Демонтаж и чистка теплообменника

- Удалите три крепежных винта (6) и снимите крышку (7) дымовыпускного короба
- Воспользуйтесь ершиком или другим подходящим инструментом для чистки труб теплообменника, внутренних поверхностей и удалите остатки пылесосом.

Выполнив чистку, установите все детали на место, выполняя описанные выше операции в обратной последовательности, и проверьте герметичность соединений.

НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ

Ненисправность	Причина	Способ устранения
Запах газа	- Контур подачи газа	- Проверьте, что соединения герметичны, и что точки отбора давления закрыты
Запах несгоревшего топлива	- Контур продуктов сгорания	- Проверьте: - Герметичность соединений - Отсутствие засорения - Качество сгорания
	- Термостат продуктов сгорания	- Проверить работу и подключения термостата продуктов сгорания
Конденсат на дымоходе	- Низкая температура продуктов сгорания	- Проверьте подачу топлива
Неравномерное сгорание	- Давление газа горелки	- Проверьте регулировку
	- Установленные форсунки	- Проверьте диаметр
	- Чистка горелки и теплообменника	- Проверьте состояние
	- Засорение проходов теплообменника	- Проверьте чистоту проходов
Задержка воспламенения и пульсация горелки	- Давление газа горелки	- Проверьте чистоту проходов и давление питания
Теплообменник быстро загрязняется	- Сгорание	- Проверьте регулировку сгорания
Горелка не запускается, даже если требуется подача тепла	- Термостат котла	- Проверьте термостат и подключения
	- Сработал предохранительный термостат	- Проверьте работоспособность термостата котла. Восстановите работоспособность.
	- Сработал термостат продуктов сгорания	- Проверьте трубопровод отвода продуктов сгорания
	- Заблокированы приборы воспламенения и контроля пламени	- Проверьте приборы и группу воспламенения/обнаружения пламени
Генератор не запускается	- Отсутствие электрического питания (зеленая сигнальная лампа погашена)	- Проверьте: - электрические подключения
Блокировка генератора, вызванная срабатыванием предохранительного теплового устройства	- Загрязненный корпус генератора	- Очистите камеру сгорания
	- Недостаточная производительность горелки	- Проверьте регулировку горелки
	- Регулировка котла	- Проверьте исправность работы - Установите термостат котла на максимальное значение
	- Термостат котла	- Проверьте исправность работы - Проверьте электрические подключения - Проверьте положение элементов датчиков
Блокировка генератора, вызванная срабатыванием предохранительного теплового устройства	- Отсутствие воды	- Проверьте воздушный клапан - Проверьте давление отопительной системы
	- Наличие воздуха в контуре	- Выпустите воздух из системы
Генератор находится при температуре, но отопительная система холодная	- Рециркуляционный насос	- Разблокируйте рециркуляционный насос - Замените рециркуляционный насос - Проверьте электрические подключения рециркуляционного насоса
	- Термостат помещения не включает подачу тепла	- Проверить термостат помещения и подключения
	- Полярность F-N перепутана	- Соблюдайте полярность
Пусковой факел загорается, но через 30" блокируется		

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ


Первый пуск прибора должна выполнить Служба техпомощи, после этого прибор может работать самостоятельно.

Пользователь сможет включать или выключать прибор, выполняя следующие операции:

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Отрегулируйте термостат помещения на нужную температуру (~20 °C)
- Переведите общий выключатель (IG) системы и главный выключатель (Ip) панели управления в положение "включено"
- Настройте термостат котла (TC) так, как показано на рисунке.

Прибор выполнит операции запуска и останется включенным до достижения заданной температуры.




В случае возникновения неисправности при воспламенении или работе горелка выполнит "ОСТАНОВКУ С БЛОКИРОВКОЙ".

- Красная сигнальная лампа (SBB) "горит" в случае блокировки горелки
- Красная сигнальная лампа (SBS) "горит" в случае срабатывания термостата продуктов сгорания (TF) или предохранительного теплового термостата (TST).

В случае невоспламенения, вызванного блокировкой горелки, красная лампа (SBB) горит, для восстановления условий запуска необходимо:

- Подождать прибл. 1 минуту
- Нажать кнопку разблокировки горелки (PSB)
- Подождать новое выполнение всей процедуры запуска, вплоть до воспламенения факела.



В случае блокировки ввиду срабатывания термостата продуктов сгорания, красная лампа (SBS) горит, для восстановления условий запуска:


- Снимите колпак с термостата продуктов сгорания (TF)
- Нажать кнопку ручного восстановления работоспособности
- Подождите, пока не выполняются операции запуска.

ВАЖНО

В случае многократного срабатывания термостата продуктов сгорания убедитесь, что трубопровод отвода продуктов сгорания не засорен, и что он был правильно выполнен.

В случае блокировки ввиду срабатывания предохранительного теплового термостата, красная лампа (SBS) горит, и термометр котла (TMC) ($T \geq 110^{\circ}\text{C}$), для восстановления условий запуска:


- Подождите, пока температура котла не опустится ниже 75°C
- Снимите колпак (1) с предохранительного теплового термостата (TST)
- Нажмите шток ручного восстановления работоспособности (2)
- Подождите, пока не выполняются операции запуска.



ВРЕМЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

В случае кратковременного отсутствия, например на выходные, непродолжительные поездки и т.д., если температура на улице выше НУЛЯ, выполните следующие операции:

- Переведите общий выключатель (IG) системы и главный выключатель (Ip) панели управления в положение "выключено".





ВАЖНО

Если температура на улице может опуститься ниже НУЛЯ, то описанную выше процедуру НЕ СЛЕДУЕТ выполнять.

После этого необходимо:


- Оставить прибор в работающем состоянии; то есть, общий выключатель (IG) системы и главный выключатель (Ip) щита управления должны находиться в положении "включено"
- Настроить термостат котла (TC) на минимальное значение регулировки
- Задать термостат помещения на значение около 10°C или на функцию "защиты от замерзания", если она предусмотрена.



ВЫКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В случае продолжительного бездействия прибора необходимо выполнить следующие операции:

- Перевести общий выключатель (IG) системы и главный выключатель (Ip) панели управления в положение "выключено"
- Закрыть отсекающие краны топлива и системы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если имеется опасность замерзания, то опорожните системы.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Напоминаем, что закон ОБЯЗЫВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОТОПИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ выполнять силами ПРОФЕССИОНАЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ и ИЗМЕРЕНИЕ КПД СГОРАНИЯ.

Служба техпомощи может выполнить это важное, предусмотренное законом обязательство.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ предоставляет следующие преимущества:

- Повышение безопасности
- Уменьшение стоимости эксплуатации
- Увеличение срока службы котла
- Уверенность, что вы не получите большие штрафы в случае проверки.


ПЛАНОВАЯ ЧИСТКА

Внутреннюю чистку прибора и удаление отложений с теплообменных поверхностей, вызванных сгоранием, профессионально квалифицированный персонал должен выполнять **не реже одного раза два года**.

Это необходимое условие в целях снижения потребления и выброса в атмосферу загрязняющих веществ, а также для поддержания эксплуатационных характеристик.

Перед началом операций по чистке следует:

- Перевести общий выключатель (IG) системы и главный выключатель (Ip) панели управления в положение "выключено".



НАРУЖНАЯ ЧИСТКА


Чистку обшивки прибора можно выполнять при помощи тряпок, смоченных в мыльной воде. При наличии стойких пятен смочите тряпку 50% водным раствором денатурированного спирта или специальными моющими средствами.

Завершив чистку, тщательно высушите прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не пользуйтесь абразивными средствами, бензином или скипидаром.

ПРИМЕЧАНИЯ



60103485

Manuale cod. 60103485 - Rev. 0 - (02/07) (36 pagine totali)

BIASSI S.p.A.

37135 VERONA (Italy) – via Leopoldo Biasi, 1
Тел. 045-80 90 111 – Факс 045-80 90 222
Интернет <http://www.biasi.it>

Компания BIASI постоянно заботится о совершенствовании своей продукции, поэтому внешние и размерные характеристики, технические данные, оснастка и принадлежности приборов могут потерпеть изменения.